



T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :78502186/951/E5356473

25.05.2015

**Konu: Yangın Söndürme Cihazlarının
Dolum ve Bakımı.**

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Milli Eğitim Bakanlığı; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 5248959 sayılı " Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum ve Bakımı" konulu yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum ve Bakımlarının yazı gereğince gerekli kontrollerin yaptırılmasını rica ederim.

Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Eki:

-Yazı Fotokopisi (1 Sayfa)

Dağıtım:

-Tüm Teşkilata

Güvenli Elektronik
İmzalı Aslı ile Aynıdır
26.05.2015

Aşağı Mahalle Mezaraltı Sokak No: 3 64900
Tel : 0 (276) 716 1654
Fax : 0 (276) 716 1446
Web : <http://ulubey64.meb.gov.tr>
e-posta : ulubey64@meb.gov.tr
Bilgi için : HABİB YEŞİLDAĞ habib_avganli@hotmail.com



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 48680469-951-E.5249859
Konu: Yangın Söndürme Cihazlarının
Dolum ve Bakımı

21.05.2015

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi: a) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
b) 12/01/2009 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.2009/9 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

Bakanlığımız taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetimleri sonucunda genel olarak yangın söndürme cihazlarının ilgi (a) Yönetmelik ilgi (b) Yönerge esasları dikkate alınmayarak dolumların dördüncü yılın sonu beklenmeden her yıl veya iki yılda bir yapıldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönetmeliğin 99 uncu maddesi ile ilgi (b) Yönergenin 76 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında, "**Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Yangın Söndürme Cihazının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, Söndürme cihazlarının buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları Yangın Söndürme Cihazlarının yerlerine, aldıkları Söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır Yangın Söndürme Cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır**", hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı ve hidrostatik testlerinin ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönergenin ve standartlarının ilgili maddesi kapsamında yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Yangın Söndürme Cihazlarının söndürme performansının ilgili standartlarına uygun olmaması halinde, söz konusu cihazların bulunduğu ortamda meydana gelecek bir yangının istenilen sürede söndürülmemesi, "**insan sağlığına, can ve mal güvenliğine**" bir güvensizlik oluşturacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Bahattin GÖK
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı

Atatürk Blv. 06648 Zemin Kat C Blok Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dhgm_sivilsavunma@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Asef KAYGUSUZ Koordinatör
Tel: (0 312) 413 18 32
Faks: (0 312) 222 05 32